RURA SPUSTOWA ø125

RURA SPUSTOWA ø125

RURA SPUSTOWA ø125

N4 Aparat grzewczo-wentylacyjny
V=2600m3/h Qg=30,0 kW
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

S?UP ?ELBETOWY 25x40cm

KANA? TECHNOLOGICZNY SZER.1m, G?.0.6m PRZEKRYTY KRATK? POMOSTOW?

ODWODNIENIE LINIOWE

N3 Aparat grzewczo-wentylacyjny
V=2000m3/h Qg=22,4 kW
SK 3.70

AB-QM_GZ
42,00 %
DN40

6 ODWAPNIANIE OSADU
191.38m2 BETON UTWARDZ.
h=5.20m

5 SUSZARNIA OSADU
187.43m2 BETON UTWARDZ.
h=5.00m

BIEG: 5 WYMIAN / h
BIEG: 10WYMIAN / h

N1 Aparat grzewczo-wentylacyjny
V=2000m3/h Qg=22,4 kW
SK 4.10

AB-QM_GZ
42,00 %
DN40

PP 63X10.5

PP 90x15

PP 110x18.3

PP 40x6.7

Bufor HF500/R-C

pompa ciepła o mocy 82kW

zasilenie dolnego źródła DN80

N2 Aparat grzewczo-wentylacyjny
V=2000m3/h Qg=22,4 kW
SK 3.00

ZASOBNIK WAPNA S/20

SPUSTOWA ø125 RURA

POK?J ODCZYT?W 3 6.19m2 BETON UTWARDZONY

2 WC 3.87m2 GRES

ZBIORNIK OLEJU 4 15.95m2 BETON UTWARDZONY

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 535W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 265W

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 439W

1 KOMUNIKACJA 5.52m2 BETON UTWARDZONY

4 +8 °C Φwym: 0 W

1 +20 °C Φwym: 535 W

2 +20 °C Φwym: 439 W

3 +20 °C Φwym: 265 W

8°C

20°C

oznaczenia:

Rury PP PN20 stabi

Rury PP PN20 stabi

Wymienniki płytowe I i II stopnia

"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
UL.Jana Pawła II 24/68
05-500 Piaseczno
maciejdybowski@op.pl
TEL.664-767-007

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-783 Warszawa, ul. Rydygiera 8

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: OBRĘB:
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

OB_20.40
BUDYNEK ODWAPNIANIA I SUSZENIA OSADU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.T.

mgr inż. Maciej Dybowski	Podpis:
mgr inż. Paweł Skiba	Podpis:
Projektant: inż. Jadwiga Wojas nr upr. St-163/75	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Zabielski nr upr. 3228/58	
Kierownik projektu: mgr inż.Krystyna Szarlik	Podpis:

Nr archiwalny: 7119	Branża: sanitarna	Skala: 1:50
05.11.2015	Stadium: wykonawczy	Nr rysunku: ICW-20-06