

1POMPA CIEPŁA 82kW
2ZAWÓR KULOWY DN32
3ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA1"3bar
4MANOMETR 0-6bar
5NACZYNIE PRZEPONOWE N25
6 BUFOR HF500/R-C
7 TERMOMETR
8 FILTR SIATKOWY DN32
9 POMPA OBIEGOWA
H=6,1m, v=2,5l/s
10 ZAWÓR ZWROTNY DN32
11 ZAWÓR KULOWY DN50

UWAGA:

NA DOPUŚCIE WODY NALEŻY ZAMONTOWAĆ URZĄDZENIE ZMIĘKCZAJĄCE NP. FILLSOFT firmy REFLEX

oznaczenia:

Rury PP PN20 stabi

Rury PP PN20 stabi

Wymienniki płytowe I i II stopnia

"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
UL.Jana Pawła II 24/68
05-500 Piaseczno
maciejdybowski@op.pl
TEL.664-767-007

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o. 18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: OBRĘB:
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

OB_20.40
BUDYNEK ODWAPNIANIA I SUSZENIA OSADU

SCHEMATECHNOLOGICZNY ŹRÓDŁA CIEPŁA

mgr inż. Maciej Dybowski	Podpis:
mgr inż. Paweł Skiba	Podpis:
Projektant: inż. Jadwiga Wojas nr upr. SI-163/75	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Zabielski nr upr. 3228/58	
Kierownik projektu: mgr inż.Krystyna Szarlik	Podpis:

Nr archiwalny:	Branża:	Skala:
7119	sanitarna	1:50
05.11.2015	Stadium: wykonawczy	Nr rysunku: ICW-20-07