

WSZYSTKIE PRZEWODY NALEŻY ZAIZOLOWAĆ GRUBOŚCIĄ OTULINY
ZGODNĄ Z AKTUALNYM ROZPORZADZENIEMIEM MINISTRA
Średnica wewnętrzna rury do 22mm – minimalna grubość izolacji 20mm
Średnica wewnętrzna rury od 22mm do 35mm –minimalna grubość izolacji 30mm
Średnica wewnętrzna rury od 35mm do 100mm – równa średnicy wewnętrznej
Przewody ułożone w podłodze – minimalna grubość izolacji 6mm

URZĄDZENIA

WP1 Ø110 — Wpust podłogowy

KS1 Ø110 — Pion kanalizacji sanitarnej

Rury c.w.u. PERT/Al/PEHD

Rury wody zimnej PERT/Al/PEHD

Rury instalacji kanalizacji PCV

Zawór kulowy odcinający

Wodomierz główny

BA — Zawór antyskażeniowytypBA

Filtr siatkowy

Uwaga: rzędne kanałów odniesiono do powierzchni podłogi przyziemia

"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
UL.Jana Pawła II 24/68
05-500 Piaseczno
maciejbybowski@op.pl
TEL.664-767-007

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o 18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: OBRĘB:
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Obiekt:
OB_5
BUDYNEK SITOPIASKOWNIKÓW

Rysunek:
RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WOD-KAN

mgr inż. Maciej Dybowski	Podpis:
mgr inż. Paweł Skiba	Podpis:
Projektant: inż. Jadwiga Wojas nr upr. St-163/75	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Zabielski nr upr. 3228/58	
Kierownik projektu: mgr inż.Krystyna Szarlik	Podpis:

Nr archiwalny:	Branża:	Skala:
7119	sanitarna	1:50
Data: 05.11.2015	Stadium: wykonawczy	Nr rysunku: IWK-05-07