

9 KOMUNIK.
22.76m² GRES
h=3.00m

11 POM.SOC.
9.50m² GRES
h=3.00m




10 WC
3.65m² GRES

12 DYSPOZYTORIA
29.63m² GRES
h=3.00m

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
N2/W2 Vn/Vw=710/400m³/h
Nagrzewnica wodna Q=5,1kW

- wentylacja nawiewna
- wentylacja wywiewna
- wentylacja wywiewna (z sanitariatów)
- kanal went. w otulinie z wełny mineralnej

Uwaga: rzędne kanałów odniesiono do powierzchni podłogi

<p>"K. M. R. PIPES ENGINEERING" Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych</p> <p>UL. Jana Pawła II 24/68 05-500 Piaseczno maciejdybowski@op.pl TEL. 664-767-007</p> <p></p>		
<p>Wykonawca:</p> <p> Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8</p>		
<p>Investor:</p> <p>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44</p>		
<p>Investycja:</p> <p>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH DZ.EW. NR: OBRĘB: 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44</p>		
<p>Obiekt:</p> <p>OB_16 POMPOWIA OSADU, DYSPOZYTORIA</p>		
<p>Rysunek:</p> <p>RZUT PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI</p>		
mgr inż. Maciej Dybowski		Podpis:
mgr inż. Paweł Skiba		Podpis:
Projektant: inż. Jadwiga Wojas nr upr. St-163/75		Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Zabielski nr upr. 3228/58		
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlić		Podpis:
Nr archiwalny: 7119	Branża: sanitarna	Skala: 1:50
Data: 05.11.2015	Stadium: projekt wykonawczy	Nr rysunku: 1014/16.03