



PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW WYKONAĆ Z RUR PE-RT/AL/PE-RT-MULTI UNIWERSAL - FIRMY KAN

WSZYSTKIE PRZEWODY NALEŻY ZAIZOLOWAĆ GRUBOŚCIĄ OTULINY ZGODNĄ Z AKTUALNYM ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA

Średnica wewnętrzna rury do 22mm – minimalna grubość izolacji 20mm (λ= 0,035)
Średnica wewnętrzna rury od 22mm do 35mm – minimalna grubość izolacji 30mm (λ= 0,035)
Średnica wewnętrzna rury od 35mm do 100mm – równa średnicy wewnętrznej (λ= 0,035)
Przewody ułożone w podłodze – minimalna grubość izolacji 6mm (λ= 0,035)

UWAGA 1:
Gniazda elektryczne montować zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Przed montażem przyborów należy zweryfikować lokalizację gniazd elektrycznych

UWAGA 2:
Punkty stałe wykonać zgodnie z technologią montażu rur zalecaną przez producenta. Zaleca się, aby punkty stałe wykonać przy trójnikach odchodzących na belkę pomiarową każdej kondygnacji.

"K. M. R. PIPES ENGINEERING"
Biuro Projektowe Instalacji Sanitarnych
UL.Jana Pawła II 24/68
05-500 Piaseczno
maciejdybowski@op.pl
TEL.664-767-007

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o. 18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: OBRĘB:
18-100 ŁAPY, ul.PŁONKOWSKA 44

Obiekt:
OB_23
BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY, LABORATORII

Rysunek:
RZUT PIĘTRA ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

mgr inż. Maciej Dybowski	Podpis:
inż. Marek Pomianowski	Podpis:
Projektant: inż. Jadwiga Wojas nr upr. St-163/75	Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy Zabielski nr upr. 322/8/58	
Kierownik projektu: mgr inż.Krystyna Szarlik	Podpis:

Nr archiwalny: 7119	Branża: sanitarna	Skala: 1:100
Data: 05.11.2015	Stadium: wykonawczy	Nr rysunku: ICW-23-07