

UWAGA: DETALE NIEOPISANE PRECYZYJNIE NA SCHEMACIE BĘDĄ UZUPEŁNIONE NA ETAPIE  
JEST TO SPOWODOWANE BRAKIEM WSZYSTKICH NIEZBEDNYCH INFORMACJI NA TEMAT STANU  
ROZPROWADZENIE DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH JAKO OBIEG C.T. BĘDZIE UZUPEŁNIONY

Czujniki temperatury  
T1 (E11.T1) - czujnik  
temperatury zasilania  
T2 (E10.T2) - czujnik  
temperatury  
zewnętrznej  
T3 (E41.T3) - czujnik  
temperatury cwu  
T4 \*) - czujnik  
temperatury zasilania  
dodatkowego  
obiegu

grzewczego  
T8 (E21.T8) - czujnik  
temperatury na  
odpływie czynnika  
grzewczego  
(przewód zasilający  
pompy ciepła)  
T9 (E21.T9) - czujnik  
temperatury na  
dopływie czynnika  
grzewczego  
(przewód powrotny  
pompy ciepła)  
T10 (E21.T10) - czujnik  
temperatury na  
dopływie płynu

niezamrażającego  
T11 (E21.T11) - czujnik  
temperatury na  
odpływie płynu

niezamrażającego  
T6 (E22.T6) - czujnik  
temperatury gorącego  
gazu

spreżarki  
\*) - wyposażenie  
akcesoryjne  
(dodatkowe)

