

Rurociąg nr 20 -
z ob. 17


Rurociąg nr 24 -
do ob. 20,40

ksD600 NN
C.C.O.
C.C.O.
C.C.O.
TEL
W032 NN
ksDN160

ksD NN

OSAD NR 28

KAN.PROJ. NN





Rzędne terenu	118,40	118,40
Rzędne osi przewodu	116,33	116,23
Zagłębienie przewodu	2,10	1,40
Spadki i długości	I=47,6m i=1%	
Średnica, materiał	Rura Dn100 PE100 SDR26	
Odległości, długości	0,0	47,6

Zalamania trasy



- UWAGI:**
- RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm, PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTTCZNYMI PRODUCENTA RUR.
 - OCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU NALEŻY WYKONMYAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. ISTNIEJĄCE PRZEWODY I KABLE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTTCZNYMI DPOWIEDNICH NORM.
 - RZĘDNE KOLIZJI RUROCIĄGU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM SĄ WIELKOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI.
 - RUROCIĄG NALEŻY OCIEPLIĆ ŁUPKAMI Z PIANKI POLIURETANOWEJ W OSŁONIE Z FOLII PVC LUB KERMAZYTEM.

2	2 szt.	Trójnik Dz110 PE100 SDR17	-	-	
1	48,0 mb.	Rura Dz110x4,2 PE100 SDR26	1,5	72,0	
Poz.	Ilość Jedn.	Wyszczególnienie		Jedn.	Całk.
				Masa (kg)	Uwagi

Wykonawca:  "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Władysława Bronińskiego 3		Zamawiający:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy			
Projektant: mgr inż. Jerzy Szajder upr. nr St-575/86 specjalność: Instalacyjno-inżynierska	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Łapach			
Opracował: mgr inż. Marta Grądek	Podpis:				
Sprawdzający: mgr inż. Włodzimierz Głankowski upr. nr St-437/86 specjalność: Instalacyjno-inżynierska	Podpis:	Obiekt: Sieci międzyobiektywne - sieci technologiczne			
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szatlik	Podpis:				
		Nazwa rysunku: Profil rurociągu osadu - nr 27			
Data: Listopad 2015	Stadium: projekt wykonawczy technologiczna	Branża:	Skala: 1:100/500	Nr archiwalny: 7119	Nr rysunku: T-SI-12