

Łapy, 2016.05.17

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. Czy nowobudowany system monitoringu i sterowania oparty na systemie SCADA ma zostać włączony do istniejącego systemu monitoringu pompowni ścieków, który jest w Państwa użytkowaniu?
2. Czy nowo budowany system SCADA ma mieć możliwość dostępu przez przeglądarkę internetową WWW?
3. Prosimy o podanie jaką ilość zmiennych ma mieć licencja na system SCADA ponieważ nie wynika to jednoznacznie z zapisów projektowych TOM VIII pkt. 5.6.


Odpowiedź zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający użytkuje system monitoringu SCADA pompowni ścieków firmy AquaRD, nowo budowany system monitoringu i wizualizacji Oczyszczalni Ścieków powinien być zintegrowany z istniejącym systemem użytkowanym przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawił wymagania dotyczące systemu SCADA w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-13 pkt. 2.3 – Specyfikacja techniczna systemu SCADA

Ad. 2. Zamawiający wymaga zdalnego dostępu poprzez przeglądarkę internetową WWW dla co najmniej trzech klientów internetowych.

Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia że licencja na system SCADA ma zawierać co najmniej 2000 zmiennych.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Dariusz Kruszewski