

Łapy, 31.05.2016

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

**Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .**

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

**Treść zapytania:**

1. Na rysunku T – 01 – 01 „Punkt zrzutu z kanalizacji, myjnia samochodowa” projekt zakłada izolację termiczną jedynie wodociągu doprowadzającego wodę do separatora płuczki piasku i do sita obrotowego. Pytanie dotyczy założeń Zamawiającego odnośnie pracy instalacji w temperaturach ujemnych. Jeśli zatem Zamawiający przewiduje pracę instalacji w zakresie do - 5°C zasadnym wydaje się dodatkowo zabezpieczenie przed niskimi temperaturami: zestawu elektrozaworów na sicie obrotowym, transportera części grubych oraz separatora płuczki piasku. W przypadku założenia, że instalacja ma pracować cały rok powyższy zakres należałoby zwiększyć o izolację sita obrotowego oraz całościową izolację ścian transportera leja zasypowego. Prosimy o podanie informacji: który z powyższych wariantów jest do zaakceptowania przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewiduje pracę wszystkich elementów instalacji „Punkt zrzutu z kanalizacji, myjnia samochodowa” w zakresie temperatur do - 5°C.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



Prezes Zarządu  
Dariusz Kruszewski