

Łapy, 31.05.2016r

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

**Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .**

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

**Treść zapytania:**

1. „W przedmiarze Sieci technologiczne poz. 56, 57, 58 – dot. połączenia rur metodą zgrzewania doczołowego PE fi 630, 500,450 mm – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą w/w pozycje, gdyż na profilach przyjęto rury GPR. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Prosimy o wyjaśnienie od jakiej wysokości przykrycia kanału należy zastosować ocieplenie rurociągów, ponieważ aktualnie oznaczone jest na całej długości zadania.
3. Prosimy o wyjaśnienie jakie należy zastosować kształtki PE: segmentowe, wtryskowe doczołowe czy elektrooporowe.
4. Prosimy o załączenie dokumentacji technicznej z rozpoznania podłoża gruntowego.”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad.1.** Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć rurociągi zgodnie z projektem tj. generalnie rurociągi grawitacyjne z GRP a ciśnieniowe z PEHD.
- Ad.2.** Zamawiający wyjaśnia, że ocieplenie rurociągów (zgodnie z projektem) należy stosować wyłącznie w strefie przemarzania tj. gdy przykrycie rurociągu jest mniejsze od 1,2m.
- Ad.3.** Zamawiający wyjaśnia, że kształtki należy stosować zgodnie z wytycznymi producenta rur i kartami katalogowymi.
- Ad.4.** Zamawiający wyjaśnia, że do celów przetargowych wystarczający jest wyciąg z badań znajdujący się w projekcie budowlanym TOM II/1 – część architektoniczno-konstrukcyjna ( punkt 6).

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



Prezes Zarządu  
Dariusz Kruszewski