

Łapy, 08.06.2016r.

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. Ze względu na ogromną ilość braków w dokumentacji, niespójność dokumentów, dużą ilość wyjaśnień i uzupełnień, które należy uwzględnić w ofercie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. na dzień 29.06.2016r.?
2. Prosimy o podanie metody pomiaru azotanów, czy sondą jonoselektywną czy optyczną?
3. Zamawiający podaje w opisie przetwornika uniwersalnego, że ma posiadać „otwarty protokół komunikacyjny memosens.org umożliwiający podłączenie sond więcej niż jednego producenta”. Przy proponowanej kombinacji sond pomiarowych (pomiar m.in. $\text{NH}_4 - \text{N}$, $\text{NO}_3 - \text{N}$) zapis ten wskazuje konkretnego producenta. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie komponentów równoważnych, które podobnie jak memosens są wyposażone w protokół komunikacyjny pozwalający na odłączenie sond pomiarowych od kabla bez wypinania kabla sondy z przetwornika?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający modyfikuje treść :

Rozdziału 13 ust. 14 w ostatnim zdaniu tego ustępu str. 26 (SIWZ Część I. Instrukcja dla Wykonawców IDW) „ Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 15.06.2016r. godz.10:30” na następującą:

„Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert:15.07.2016r. godz.10:30”.

oraz Rozdziału 14 ust.1 w ostatnim zdaniu tego ustępu str.28 (SIWZ Część I. Instrukcja dla Wykonawców IDW) „Termin składania ofert: 15.06.2016r.godz.10:00” na następującą:

„Termin składania ofert:15.07.2016r. godz.10:00”.


a także Rozdziału 14 ust.2 w ostatnim zdaniu tego ustępu str. 28(SIWZ. Część I. Instrukcja dla Wykonawców IDW) „ Termin otwarcia ofert: 15.06.2016r. godz. 10:30” na następującą:

„ Termin otwarcia ofert: 15.07.2016r. godz. 10:30”.

Ad.2. Zamawiający wyjaśnia, że pomiar azotanów ma być realizowany sondą jonoselektywną.

Ad.3. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wszystkie zapisy w ST-13 – instalacje AKPiA.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert.


Prezes Zarządu
Dariusz Kruszewski