

Łapy, 07.06.2016

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. W rozdziale 4 pkt. 7 SIWZ znajduje się zapis:

„W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w ST i dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

Na etapie złożonych ofert badana będzie równoważność dla oferowanych urządzeń z Załączniku do IDW Nr 12”

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy Oferent ma obligatoryjny obowiązek wypełnienia z załączenia do oferty załącznika nr 12, niezależnie od zaproponowanego Producenta urządzeń, również wtedy, kiedy zaproponowane urządzenie spełnia wszystkie parametry opisane w Specyfikacji Technicznej?

Jeżeli tak, prosimy o zawężenie tego wymogu tylko dla najważniejszych urządzeń i wyłączenie z tego zakresu:

- Armatury, zasuw, zastawek, przepustnic,
- Wyposażenia warsztatu
- Wyposażenia laboratorium

Prosimy zauważyć, że Zamawiający nie podał praktycznie żadnych parametrów umożliwiających dobór wyposażenia warsztatu i laboratorium a więc nie określił parametrów równoważności; z tego względu wypełnianie załącznika nr 12 w tym zakresie (poz.38, 39) nie umożliwi Zamawiającemu jakiegokolwiek weryfikacji zaproponowanego wyposażenia, gdyż każdy oferent może przyjąć dowolne urządzenia, narzędzia i wyposażenie.

2. Dot. zał. Nr 12 do SIWZ „Wykaz oferowanych urządzeń: pkt. 40, 41, 42, 43, 44 – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania materiałów i systemów w pełnym zakresie spełniających wymagania dokumentacji projektowej i ST należy uzupełniać powyższą tabelę w punktach jak wyżej.


Odpowiedź zamawiającego:

Ad.1 Zamawiający wyjaśnia, że w załączniku należy wpisać wszystkie oferowane urządzenia i materiały - jest to obowiązek obligatoryjny pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania. W rubryce nr. 5 należy wpisać podstawowe parametry z kart katalogowych umożliwiające sprawdzenie ze specyfikacjami technicznymi. W rubryce nr. 6 należy wpisać typ, symbol zaoferowanych urządzeń, materiałów. W rubryce nr 7. należy wpisać nazwę producenta urządzenia, materiałów.

Wyposażenie eksploatacyjne warsztatu i laboratorium należy dostarczyć w wykonaniu profesjonalnym. Narzędzia powinny umożliwiać naprawę urządzeń zainstalowanych na oczyszczalni ścieków. Podstawowe parametry urządzeń są podane w ST-05 punkt 2.21.2. Dobre urządzenia mają posiadać na terenie Polski serwis gwarancyjny, posiadać niezbędne dopuszczenia do użytkowania. Wykonawca powinien uwzględnić podany w ofercie okres gwarancyjny.

Ad. 2 Zamawiający wyjaśnia, że należy uzupełnić wszystkie rubryki tabeli nr. 12

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Dariusz Kruszewski