

Łapy, 08.06.2016r.

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:


1. Proszę o podanie szczegółowego opisu sprzętu laboratoryjnego.
2. Czy inwestor wskaże miejsce wywozu elementów demontażu?
3. Które elementy z demontażu i rozbiórek są własnością Wykonawcy?
4. Prosimy o zapewnienie dostępu do energii elektrycznej na czas prowadzenia budowy.
5. Czy Zamawiający zapewni wodę do prób szczelności instalacji, studzienek i zbiorników?
6. Czy Zamawiający dopuszcza rozruch mechaniczno – hydrauliczny oczyszczalni na wodzie?
7. Czy Zamawiający ma podpisany nadzór autorski z projektantem?
8. Prosimy o określenie odległości miejsca przekazania materiałów z demontażu od miejsca budowy.
9. Prosimy o potwierdzenie, że koszt napraw niezinwentaryzowanych sieci poniesie Zamawiający?
10. W związku z dużą ilością pytań na jakie nie udzielono odpowiedzi mających znaczący wpływ na wycenę oraz termin realizacji inwestycji przez wykonawców wnosząc o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.06.2016.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad.1.** Zamawiający wyjaśnia, że wyposażenie laboratorium ma być w wykonaniu profesjonalnym oraz spełniać wymogi pracy na oczyszczalni ścieków.
- Ad.2.** Zamawiający wyjaśnia, że wskaże miejsce wywozu elementów z demontażu zgodnie z ST-00 punkt 2.11.
- Ad.3.** Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie elementy z rozbiórek są własnością Zamawiającego, postępowanie materiałami z rozbiórek podane jest w projekcie budowlanym Tom III punkt 18.2.
- Ad.4.** Zamawiający wyjaśnia, że zapewni dostęp do energii elektrycznej, jednakże wszelkie podłączenia i przewody są w zakresie Wykonawcy.

- Ad.5.** Zamawiający wyjaśnia, że zapewni wodę do prób szczelności, jednakże wszelkie podłączenia i węże są w zakresie Wykonawcy.
- Ad.6.** Zamawiający dopuszcza jedynie sprawdzenie szczelności i poprawność zamontowanych urządzeń na wodzie.
- Ad.7.** Zamawiający wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie ma podpisanego nadzoru autorskiego z projektantem.
- Ad.8.** Zamawiający wyjaśnia, że odległość nie będzie większa niż 10 km.
- Ad.9.** Zamawiający wyjaśnia, że koszt napraw niezainwentaryzowanych sieci poniesie Wykonawca.
- Ad.10.** Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.07.2016 r.

Zamawiający przedłuża terminu składania ofert.


Prezes Zarządu
Dariusz Kruszewski