

Łapy, 31.05.2016

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

**Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .**

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:


**Treść zapytania:**

1. Czy Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji umowy modernizacji OŚ w Łapach monitoring zanieczyszczeń wody (w postaci badań fosforu, azotu ogólnego, ChZT, BZT, zawiesiny) oraz monitoring emisji odorantów (w postaci badań zawartości H<sub>2</sub>S, odorotwórczych związków siarki, amoniaku oraz badań oflaktometrycznych i modelowania)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad.1.** Zamawiający wyjaśnia, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie powyższych badań w trakcie rozruchu Oczyszczalni Ścieków w Łapach w celu wykazania efektu ekologicznego zgodnie z punktem 8.6 – ST05.  
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do kontroli jakości ścieków w trakcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków oraz zachowania ich parametrów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.



Prezes Zarządu  
Dariusz Kruszewski