

RŚ.6341.198.2016

DECYZJA

Białystok, dnia 02.01.2017 r.

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 14, art. 41, art. 42, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127, art. 128, art. 135, art. 138, art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015.469), § 13 ust. 1 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Łapach do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 588/1, obręb Łapy I, gmina Łapy, powiat białostocki

orzeka się

- I. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji z dnia 05.01.2007 r., znak: RŚ.II.62230-55/06/07.
- II. Udzielić Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Łapach do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 588/1, obręb Łapy I, gmina Łapy, powiat białostocki, pod następującymi warunkami:
  1. Oczyszczone ścieki komunalne odprowadzane będą do ziemi wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 588/1 w Łapach o średnicy 30 cm, o rzędnej dna wylotu: 117,00 m n.p.m., położonym za pomocą współrzędnych geograficznych: N 53°59'18" E 22°51'22".
  2. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do ziemi będzie wynosiła nie więcej niż:
    - maksymalnie godzinowo- 541,0 [m<sup>3</sup>/h],
    - średniodobowo- 10 000 [m<sup>3</sup>/dobę],
    - maksymalnie rocznie- 4 745 000 [m<sup>3</sup>/rok].
  3. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych do ziemi ściekach komunalnych nie będą przekraczać:
    - BZT<sub>5</sub>: 15 mg O<sub>2</sub>/l,
    - ChZT<sub>Cr</sub>: 125 mg O<sub>2</sub>/l ,
    - zawiesiny ogólne: 35 mg/l,
    - azot ogólny: 15 mg N/l,
    - fosfor ogólny: 2 mg P/l.
  4. Średniodobowe ładunki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały:
    - BZT<sub>5</sub>- 150 kg O<sub>2</sub>/dobę,
    - CHZT<sub>Cr</sub>- 1250 kg O<sub>2</sub>/dobę,
    - zawiesiny ogólne- 350 kg/dobę,
    - azot ogólny: 150 kg N/dobę,
    - fosfor ogólny- 20 kg P/dobę.
  5. Urządzeniami gromadzącymi, oczyszczającymi oraz odprowadzającymi ścieki komunalne będą:
    - 4 pompy ściekowe typ AFT 1543.2M3160/4/D;
    - krata schodkowa produkcji Eko- Celkon s.c. w Pucku;
    - hermetyczny punkt zlewny typ ZP/14 z separatorem piasku;
    - zgarniacz pompowy typ ZP/14 z separatorem piasku;
    - komora osadu czynnego I stopnia o objętości czynnej 700 m<sup>3</sup> z aeratorami powierzchniowymi typu CROWN 2000- szt. 2 o mocy 37 kW;
    - osadnik pośredni radialny o pojemności 11000 m<sup>3</sup>;
    - pompy recyrkulacyjne typ AFP 2005.3/M110/4/- szt. 3 (ABS) o wydajności 400 m<sup>3</sup>/h;



- komory osadu czynnego II stopnia o objętości czynnej 1400 m<sup>3</sup> z aeratorami powierzchniowymi typ CROWN 2000- szt. 4 i mieszadłami typu RVPG-100-2,2 kW- szt. 4;
  - osadnik wtórny o objętości 1200 m<sup>3</sup>;
  - pompownia recyrkulacyjna z pompą typu AFT 1541.AM90/4D- szt. 4 (ABS) Q=300 m<sup>3</sup>(szt. 1);
  - budynek filtrów obrotowych (filtry kanałowe VNIK typ KF2000- szt. 2, pompy typ AFL 0411.1M30/4- 4 szt. (ABS), pompa typ MF 334D- szt. 1 (ABS));
  - instalacja PIX składająca się ze zbiornika o pojemności V= 28 m<sup>3</sup> i pompy dozującej MEMDOS MR;
  - otwarty basen fermentacyjny o objętości V= 2800 m<sup>3</sup>;
  - komora stabilizacji tlenowej o objętości V= 2800 m<sup>3</sup>;
  - budynek dmuchaw;
  - budynek odwodnienia osadu;
  - poletka osadowe 0,4 ha.
6. Miejscem poboru próbek ścieków komunalnych do badań jakościowych będzie wylot ścieków do rowu.
- III. Zobowiązuje się wnioskodawcę do:
- utrzymywania wylotu we właściwym stanie technicznym,
  - bieżącego utrzymania rowu do którego odprowadzana będą ścieki komunalne, od wylotu na długości 130 m w kierunku rzeki.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- V. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód udziela się do dnia: 01.01.2027 r.

## UZASADNIENIE

Dnia 28.11.2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy wystąpił do tutejszego starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód- odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Łapach do rowu wylotem zlokalizowanym na działce o nr geod. 588/1, obręb Łapy I, gmina Łapy, powiat białostocki.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny uzupełniony w dniu 06.12.2016 r. oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w dniach 29.11.2016 r. - 14.12.2016 r. podano do publicznej wiadomości na tablicy Starostwa Powiatowego w Białymstoku oraz w dniach 01.12.2016 r.- 08.12.2016 r. na tablicy Urzędu Miasta w Łapach.

Wnioskiem z dnia 06.12.2016 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy wystąpił o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.01.2007 r., znak: RŚ.II.62230-55/06/07, celem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Łapach do rowu. Na podstawie art. 135 i art. 138 ustawy Prawo wodne, tutejszy organ stwierdził wygaśnięcie ww pozwolenia wodnoprawnego w drodze decyzji, przed upływem okresu, na który było wydane, gdyż zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm.) dane zawarte w niniejszej decyzji oraz we wniosku o jej wydanie włączone zostaną do publicznie dostępnego wykazu danych o tych dokumentach.

Uiszczono opłatę skarbową za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217 zł.  
Dowód opłaty skarbowej dołączono do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.  
Adnotację w sprawie opłaty skarbowej sporządziła inspektor Anna Rutkowska.



Z up. Starosty  
**Kornel Józef Rożniak**  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Rolnictwa, Środowiska,  
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy
2. strony wg rozdzielnika
3. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
2. Powiatowy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

